

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК

(наименование органа государственного надзора)

656023 г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, 33-45-23, 33-45-23@mail.ru

**Предписание № 84/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №204»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 84 от «03» мая 2018 г. главного государственного инспектора Октябрьского района города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «21» мая 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «21» мая 2018 г., с 11 ч. 00 мин. «23» мая 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «23» мая 2018 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №204», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Октябрьский район, г.Барнаул, ул. Западная 1-я 46а, ул. Западная 1-я 46б.

**проверку проводил(а):**

Нейман Дмитрий Викторович - Старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД И ПР №1 УНД И ПР ГУ МЧС России по АК, эксперты не привлекаются

**совместно с:** Заведующей хозяйством Авдеевой Ларисой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В подвальном этаже, не имеющем двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м. допускается хранение горючего материала (в обоих зданиях)	п. 1.12, СНиП 2.08.02-89*	01.04.2019	
2	В обоих зданиях лестницы для сообщения между подвальным этажом и первым этажом в противопожарных перегородках не установлены двери в	п. 4.18, СП 4.13130.2013	01.04.2019	

	противопожарном исполнении			
3	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения (подвальные этажи зданий) и наружных установках обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20, Правила противопожарного режима в РФ	01.04.2019	
4	Приямки у оконных проемов подвального этажа здания завалены строительным мусором	п. 26, Правила противопожарного режима в РФ	01.04.2019	
5	В здании сада класса Ф1.1 ширина марша наружных лестниц (Л3), предназначенных для эвакуации людей составляет менее 1,35 м. Уклон указанных лестниц на путях эвакуации менее 1:1; ширина проступи менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см	п. 4.4.1 - п. 4.4.3, СП 1.13130.2009	01.04.2019	
6	На крыше здания ограждение на крыше находится в неисправном состоянии. Не проведены испытания указанного ограждения с составлением акта.	п. 24, Правила противопожарного режима в РФ; п. 7.16 СП 4.13130.2013	01.04.2019	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



**Нейман Д.В. - Старший инспектор отделения по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК**

**Предписание для исполнения получил:**

**Заведующая МБДОУ «Д/с № 204» Калмыкова Татьяна Васильевна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**«23» мая 2018 г.**

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912) 985547)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)