



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

656023, г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, E-mail: o1tond@22.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 347/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №204"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Нейман Дмитрия Викторовича №347 от «15» ноября 2021 года

в период с «17» ноября 2021 г. по «24» ноября 2021 г.

Инспектор ОНД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

России по АК лейтенант внутренней службы Селиванова Виктория Алексеевна

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая /выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ответственный по АХЧ Бобровская Я.П.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного ме-	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении

	ста выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ния обязательных требований пожарной безопасности	нении
1.	Система пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии (ул. Западная 1-я, 46б)	п. 54 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
2.	Провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не соответствуют требованиям ГОСТ Р3315, ГОСТ Р 53316 (ул. Западная 1-я, 46б)	п. 5.18 СП 484.1311500.2020; п. 4.9 СП 6.13130.2013; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
3.	Не все помещения (зоны) защищены АПС (пространство за подвесным потолком) (ул. Западная 1-я, 46б, ул. Западная 1-я, 46а)	п. 4.4 СП 486.1311500.2020; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
4.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (ул. Западная 1-я, 46б, ул. Западная 1-я, 46а)	п. 54 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
5.	Не проведена очистка вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ул. Западная 1-я, 46б, ул. Западная 1-я, 46а)	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
6.	На втором этаже размещены мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации (коридор) (ул. Западная 1-я, 46а)	п. 16 «ж», п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	

7.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущена фиксация дверей лестничных клеток, коридоров и холлов в открытом положении (ул. Западная 1-я, 46а)	п. 27 «г» Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
8.	На объекте защиты не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств (обозначение расположения огнетушителей) (ул. Западная 1-я, 46б, ул. Западная 1-я, 46а)	п. 36 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
9.	Огнетушители не зафиксированы на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (ул. Западная 1-я, 46б, ул. Западная 1-я, 46а)	п. 409 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
10.	Отсутствует ограждение на кровле (ул. Западная 1-я, 46б)	п. 7.16 СП 4.13130.2013; ч. 4 ст. 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
11.	Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (групповая ячейка) имеют менее двух эвакуационных выходов (группа № 2, группа №8, группа №5) (ул. Западная 1-я, 46б, ул. Западная 1-я, 46а)	п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	
12.	На путях эвакуации объекта защиты (коридоры и лестничные клетки) не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 (ул. Западная 1-я, 46б, ул. Западная 1-я, 46а)	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №204"

Калмыкова Татьяна Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по Октябрьскому району ТО НД И ПР №1 УНД И ПР ГУ МЧС России по АК лейтенант внутренней службы Селиванова Виктория Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

